



**Паспорт изделия
Z-002
База стандартная
для извещателей ИП212-052Z (Z-052)
и ИП101-062Z-A1 (Z-062)**



Назначение:

- База предназначена для подключения извещателей ИП212-052Z (Z-052) и ИП101-062Z-A1 (Z-062) в шлейф пожарной сигнализации приемно-контрольных приборов (ППК) Z-101 и Z-102.
- Количество баз в шлейфе не ограничено.
- Не имеет адреса.

Технические параметры:

Основные параметры	
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90x10
Вес, г.	45
Цвет	светло-кремовый

Подключение:

База Z-002 предназначена для подключения извещателей ИП212-052Z (Z-052) и ИП101-062Z-A1 (Z-062) в адресный шлейф (до 250 адресов). База состоит из пластикового корпуса, клемм для подключения шлейфа, дополнительных контактов для подключения индикатора ВУОС и механизма крепления извещателей.

Контакты L1-L2- служат для подключения шлейфа, а контакты R+ R- для подключения ВУОС. Для визуальной проверки правильности установки извещателя на базу, нужно убедиться в совмещении «ключей» на пластиковом корпусе базы и извещателя.

Комплектность.

База стандартная Z-002 _____ шт.

Паспорт изделия _____ экз.



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться в местах, доступных для обслуживания. Место установки должно быть помечено для облегчения доступа.

Свидетельство о приемке и упаковке.

База стандартная Z-002, в количестве ____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель _____

Сведения о сертификации.

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

Гарантии изготовителя.

Средний срок службы базы - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

Рекламации отправлять по адресу:

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: sales_ZI@specmont.ru, <https://z-line.su>.