



**Паспорт изделия  
Z-004  
База стандартная  
для извещателей ИП212-053Z (Z-053)  
и ИП101-063Z-A1 (Z-063)**



### Назначение:

- База предназначена для подключения извещателей ИП212-053Z (Z-053) и ИП101-063Z-A1 (Z-063) в шлейф пожарной сигнализации приемно-контрольных приборов пожарных (ППК) Z-101 или Z-102.
- Количество баз в шлейфе не ограничено.
- Не имеет адреса.

### Технические параметры:

Основные параметры	
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90x10
Вес, г.	45
Цвет	светло-кремовый

### Подключение:

База Z-004 предназначена для подключения извещателей ИП212-053Z (Z-053) и ИП101-063Z-A1 (Z-063) в адресный шлейф (до 250 адресов). База состоит из пластикового корпуса, клемм для подключения шлейфа, дополнительные контакты для подключения индикатора ВУОС и механизм крепления извещателей.

Контакты 1-3 служат для подключения шлейфа, а контакты 2-4 для подключения ВУОС. Для визуальной проверки правильности установки извещателя на базу, нужно убедиться в совмещении «ключей» на пластиковом корпусе базы и извещателя.

### Комплектность.

База стандартная Z-004 \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт изделия \_\_\_\_\_ экз.



## **ВНИМАНИЕ!**

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.**

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться в местах, доступных для обслуживания. Место установки должно быть помечено для облегчения доступа.

## **Свидетельство о приемке и упаковке.**

База стандартная Z-004, в количестве \_\_\_\_ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель \_\_\_\_\_

## **Сведения о сертификации.**

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

## **Гарантии изготовителя.**

Средний срок службы базы - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

## **Рекламации отправлять по адресу:**

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: [sales\\_ZI@specmont.ru](mailto:sales_ZI@specmont.ru), <https://z-line.su>.