Схема структурная

Условные обозначения

- Автоматизированное рабочее место
- Панель пожарной сигнализации адресно-аналоговая «Z-101»
- Источник вторичного электропитания резервированный
- 1 А 5 — Модуль ввода адресный «Z-021»
- 1 А 5/1 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»
- 1 АD 5 — Извещатель пожарный аспирационный
- Воздухозаборный трубопровод аспирационного извещателя с расположением заборных отверстий.
- Кабельные проводки



Примечания :

1. Марка и сечение кабельных линий указаны в кабельном журнале .
2. Способ прокладки кабельных линий и установки оборудования указаны в общих данных .

						–АПС			
						Распределительный центр			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП						Реконструкция автоматической пожарной сигнализации основного склада	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.							Р	2	
Разработал									
						Схема структурная			
Нач.отд.									