Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х0,5мм^2	КСПЭнг–FRLS			м	352		
15	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х1,0мм^2	КСПЭнг–FRLS			м	760		
16	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 2х2х1,0мм^2	КСПЭнг–FRLS			м	5		
17	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, Ф16мм			DKC	м	1117		
18	Клипса для труб d=16 мм			DKC	шт.	1120		
	Демонтаж оборудования							
1	Извещатель пожарный радиоканальные линейные	АМУР-Р		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	38		

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Допускается замена приведенного оборудования на другое с аналогичными техническими характеристиками.
2. Фактические длины кабелей уточнить перед нарезкой.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум	Подпись	Дата