Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматизированное рабочее место пожарного поста							
1	ПО АРМ	Z-APM		Z-line	шт.	1		
2	Системный блок; мышь и клавиатура в комплекте	HP DC 8200		Hewlett-Packard	компл.	1		
3	Монитор ЖК не менее 22''				шт.	1		
4	Преобразователь интерфейса RS-485 - RS-232				шт.	1		
5	Удлинитель COM порта				м	5		
6	Бесперебойный источник питания	APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 230V			шт.	1		
	Спецификация материалов							
1	Извещатель пожарный аспирационный	ИПА ТУ4371-086-00226827-2006		ЗАО «ПО «Спецавтоматика»	шт.	34		
2	Модуль ввода адресный	«Z-021»		Z-line	шт.	34		
3	Релейный модуль вывода адресный	«Z-022»		Z-line	шт.	34		
4	Источник вторичного электропитания резервированный 12В/4.5А,1АКБ	СКАТ-1200Д исп.2		«Бастион»	шт.	2		
5	Источник вторичного электропитания резервированный 12В/10А, 2АКБ	СКАТ-1200У2		«Бастион»	шт.	8		
6	Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач				шт.	18		
7	Труба гладкая жесткая ПВХ диам.нар. 25мм белая 3м	CTR10-025-K01-060I		IEK	шт.	784		
8	Поворот плавный на 90град с раструбами CRS25G	CTA10D-CRSG-25-K41-050		IEK	шт.	38		
9	Муфта соединительная для жест. труб d25	CTA10D-GIG25-K41-050		IEK	шт.	784		
10	Держатель с защелкой для труб d25	CTA10D-CF25-K41-100		IEK	шт.	2000		
11	Трос стальной, D=3мм				м	3300		
12	Крепление к профлисту V-образное, М8			DKC	шт.	1350		
13	Шпилька М8х110*/Гайка М8			DKC	шт.	1350/2700		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Допускается замена приведенного оборудования на другое с аналогичными техническими характеристиками.
2. Фактические длины кабелей уточнить перед нарезкой.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

-АПС.С

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования