

**Ведомость кабелей**

№ кабеля / провода	Трасса				Характеристики кабеля/провода			Назначение
	От прибора/устройства		До прибора/устройства		Марка	Число жил, сечение	Длина, м	
	Место расположения	Наименование	Место расположения	Наименование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Станция Z-101	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Станция Z-101	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	1330	Адресный кольцевой шлейф 1
2	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Станция Z-101	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Станция Z-101	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	700	Адресный кольцевой шлейф 2
3	Тамбур (Пом. 67) 1 этаж	Z-021	Сауна (Пом. 66) 1 этаж	ИП-105-1 G "Сауна-150"	KPHz(A)-FRHF	1x2x1,0	10	Подшлейф ПС
4	Коридор (Пом. 38) 1 этаж	Z-021	Сауна (Пом. 37) 1 этаж	ИП-105-1 G "Сауна-150"	KPHz(A)-FRHF	1x2x1,0	10	Подшлейф ПС
5	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Коридор (Пом. 11) Подвал	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	130	Линия светового оповещения. Подвал
6	Коридор (Пом. 11) Подвал	«КОП-25»	Коридор (Пом. 11) Подвал	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. Подвал
7	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Коридор (Пом. 13) 1 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	70	Линия светового оповещения. 1 этаж
8	Коридор (Пом. 13) 1 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 11) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 1 этаж
9	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Коридор (Пом. 45) 1 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	190	Линия светового оповещения. 1 этаж
10	Коридор (Пом. 45) 1 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 45) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 1 этаж
11	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Коридор (Пом. 42) 2 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	130	Линия светового оповещения. 2 этаж
12	Коридор (Пом. 42) 2 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 42) 2 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 2 этаж
13	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Венткамера (Пом. 25) Подвал	Z-022, УК-ВК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	20	Питание 24В
14	Венткамера (Пом. 25) Подвал	УК-ВК/05	Венткамера (Пом. 15) Подвал	ЩВ	ВВГнг-FRLS	2x1,5	10	Управление вентиляцией
15	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	Венткамера (Пом. 32) Подвал	Z-022, УК-ВК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	30	Питание 24В

Инв. № подл. Дата и подпись  
 Инв. № инв. Взам. инв. № инв. № дубл. Дата и подпись

						<b>2013-044-07-ПС.КЖ</b>			
						Объект: Пансионат			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					04.13		Р	1	3
Проверил					04.13				
Н.контроль					04.13				
						Кабельный журнал			
						ГИП			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Венткамера (Пом. 32) Подвал	УК-ВК/05	Венткамера (Пом. 32) Подвал	ЩВ	ВВГнг-FRLS	2x1,5	10	Управление вентиляцией
17	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	«СКАТ-2400И7» исп. 5000	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	Распределительная коробка	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,0	30	Питание 24В
18...20	резерв							
21	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок Автоматических Сообщений (БАС-1)	Зал грязелечения (Пом. 28) 1 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	190	Шлейф речевого оповещения №1
22	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №1 (БУМ-2)	Обеденный зал (Пом. 7) 1 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	120	Шлейф речевого оповещения №2
23	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №1 (БУМ-2)	Кабинет (Пом. 14) 1 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	120	Шлейф речевого оповещения №3
24	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №2 (БУМ-2)	Актовый зал (Пом. 33) 1 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	170	Шлейф речевого оповещения №4
25	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №2 (БУМ-2)	Бассейн (Пом. 40) 1 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	215	Шлейф речевого оповещения №5
26	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №3 (БУМ-2)	Тарный склад (Пом. 12) Подвал	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	145	Шлейф речевого оповещения №6
27	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №3 (БУМ-2)	Коридор (Пом. 35) Подвал	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	130	Шлейф речевого оповещения №7
28	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №4 (БУМ-2)	Холл (Пом. 1) 2 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	155	Шлейф речевого оповещения №8
29	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №4 (БУМ-2)	Кабинет парафина (Пом. 7) 2 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	150	Шлейф речевого оповещения №9
30	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №5 (БУМ-2)	Процедурный кабинет (Пом. 35) 2 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	200	Шлейф речевого оповещения №10
31	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №5 (БУМ-2)	Кабинет электросна (Пом. 24) 2 этаж	Соната-Т	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,5	185	Шлейф речевого оповещения №11
32	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок Автоматических Сообщений (БАС-1)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	БУМ-2 №№1-5	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,0	10	Блочная связь аппаратуры РО
33	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок Автоматических Сообщений (БАС-1)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Дистанционный пульт оповещения	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,0	10	Блочная связь аппаратуры РО
34	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок Автоматических Сообщений (БАС-1)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Z-022	FireKab JE-H(St) H..Bd FE180	1x2x1,0	10	Пуск речевого оповещения
35...40	резерв							
41	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Z-101	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
42	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Источник бесперебой- ного питания (UPS)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
43	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок Автоматических Сообщений (БАС-1)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
44	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощно- сти №1 (БУМ-2)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
45	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощно- сти №2 (БУМ-2)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В

Дата и подпись

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

2013-044-07-ПС.КЖ

Лист

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №3 (БУМ-2)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
47	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №4 (БУМ-2)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
48	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Блок усилителя мощности №5 (БУМ-2)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
49	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	ШАВР	ВВГнг-FRLS	3x2,5	50	Питание 220 В
50	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	ШАВР	Электрощитовая (Пом. 26) Подвал	«СКАТ-2400И7» исп. 5000	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В
51	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	C2000-USB, Z-101	Гардероб посетителей (Пом. 69) 1 этаж	АРМ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	2x2x1,0	10	Интерфейс Z-Net

Инв. № подл.    Дата и подпись    Взам. инв. №    Инв. № дубл.    Дата и подпись