

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I Оборудование:							
1	Панель пожарной сигнализации адресно-аналоговая сетевая с двумя кольцевыми шлейфами	«Z-101»		Wuxi Brightsky Electronic Co, Ltd (BSKY)	шт.	1	5	
				Китай				
2	Модуль ввода адресный	«Z-021»		см. поз. 1	шт.	2	0,1	
3	Модуль вывода адресный	«Z-022»		см. поз. 1	шт.	2	0,1	
4	Модуль управления и контроля адресный	«Z-023»		см. поз. 1	шт.	4	0,1	
5	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	«Z-052»		см. поз. 1	шт.	185	0,1	
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый	«Z-062»		см. поз. 1	шт.	5	0,1	
7	База с изолятором КЗ для извещателя «Z-052» «Z-062»	«Z-003»		см. поз. 1	шт.	190	0,1	
8	Извещатель пожарный ручной адресный	«Z-041»		см. поз. 1	шт.	22	0,1	
9	Адресный программатор	«Z-511»		см. поз. 1	шт.	1	0,3	
10	Устройство коммутационное, 1 канал на переключение	УК-ВК/05	АЦДР.4254.12.002-05	ЗАО «НВП Бولي́д»	шт.	2	0,1	
				Россия				
11	Извещатель пожарный тепловой максимальный	ИП 105-1-Г "САУНА – 150"		ООО ПКФ «ДУАЛТЕК»	шт.	4		
				Россия				
12	Прибор речевого оповещения, 1 канал, 50Вт	БАС-1		ЗАО «Спецвидеопроект»	шт.	1		
				г. Москва				
13	Блок усилителя мощности, 2 канала, 50 Вт	БУМ-2		см. поз. 12	шт.	5		
14	Дистанционный пульт оповещения	ДПО		см. поз. 12	шт.	1		
15	Оповещатель охранно-пожарный речевые 1/3 Вт	Соната-Т-100-3/1		ООО «Элтех-сервис»	шт.	137		
				г. Омск				

						2013-044-07-ПС.С			
						Объект: Пансионат			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					04.13		Р	1	3
Проверил					04.13				
Н.контр.					04.13				
ГИП					04.13	Спецификация оборудования и материалов			

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД»	КОП-25П	ТУ 4371-004-35453838-99	ООО «Системсервис», Россия	шт.	26	0,25	
17	Источник вторичного электропитания резервированный 24В/4,5А	СКАТ-2400И7 исп.5000		ЗАО ПО «Бастуон», Россия	шт.	1	6,8	
18	Аккумуляторная батарея 12В, 17 Ач	“DELTA” DTM 1217		DELTA	шт.	2		
19	Автоматический выключатель, 16А			Legrand, Франция	шт.	9		
20	Автоматический выключатель, 25А			Legrand, Франция	шт.	1		
21	Распределительный модульный щит IP65 с дверцей на 18 модулей	серия «RAM base»	85918	ЗАО «ДКС», Россия	шт.	1		
	II. Автоматизированное рабочее место пожарного поста							
22	ПО АРМ	Z-APM		см. поз. 1	шт.	1		
23	Системный блок; мышь и клавиатура в комплекте	HP DC 8200 или следующей модификации		Hewlett-Packard	компл.	1		
24	Монитор ЖК	не менее 22”			шт.	1		
25	Преобразователь интерфейса USB/RS-485	АЦДР.426469.032		см. поз. 10	шт.	1		
26	Бесперебойный источник питания	APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 230V			шт.	1		
	III. Спецификация материалов							
27	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х1,5	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	3810		
28	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 1х2х1,0	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	620		
29	Кабель, не распространяющий горение, огнестойкий, 2х2х1,0	FireKab JE-H/St/H..Bd FE180 PH120		«2М Кабло», Турция	м	10		
30	Кабель термостойкий огнестойкий 1х2х1,0	KPHz(A)-FRHF		ЗАО «СПКБ Техно»	м	20		
31	Кабель силовой 3х1,5	BBГHz-FRLS		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод	м	90		
32	Кабель силовой 3х1,5	BBГHz-FRLS		см. поз. 31	м	20		
33	Кабель силовой 3х2,5	BBГHz-FRLS		см. поз. 31	м	50		
34	Провод медный одножильный (желто-зеленый)	ПВ-1х6		см. поз. 31	м	100		
35	Коробка монтажная с гладкими стенками и непрозрачной крышкой IP 67, 300х150х146	«RAM box»	531200	см. поз. 21	шт.	1		
36	Двухуровневый зажим	HMD.1/GR	ZHD200GR	см. поз. 21	шт.	6		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	2013-044-07-П.С.С	
				№ док.	Подпись	Дата		
							Лист	
							2	

Инд. № подл

Подп. и дата

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Втычная перемычка (50 полюсов)	HMD.1	ZPTC0100	см. поз. 21	шт.	1		
38	Торцевой фиксатор		ZHD201GR	см. поз. 21	шт.	2		
39	DIN-рейка 35х7,5		02135	см. поз. 21	м	0,3		
40	Забивная втулка с внутренней резьбой М6		501007	см. поз. 21	шт.	2		
41	Коробка ответвительная с кабельными вводами, 100х100х50		53800	см. поз. 21	шт.	26		
42	Клеммные колодки из полиамида 6.6		43112	см. поз. 21	шт.	26		
43	Короб с крышкой ПВХ	TA-GN 100х40	01782	см. поз. 21	м	8		
44	Тройник под короб 100х40		01757	см. поз. 21	шт.	3		
45	Заглушка 100х40		00873	см. поз. 21	шт.	6		
46	Миниканал ПВХ с крышкой	TMC 25 x 17	00304	см. поз. 21	м	4000		
47	Соединение на стык для миниканала 25 x 17		00591	см. поз. 21	шт.	2000		
48	Металлический лоток, неперфорированный 50х100, l=2000 мм		35012	см. поз. 21	шт.	4		
49	Крышка для лотка, ширина 100 мм, l=2000 мм		35512	см. поз. 21	шт.	4		
50	Пластина соединительная GTO, высотой 50 мм		37301	см. поз. 21	шт.	8		
51	Уголок опорный FR, высотой 50 мм		30199	см. поз. 21	шт.	20		
52	Держатель кабеля TRC, ширина 100 мм		37562	см. поз. 21	шт.	20		
53	Пластина PTCE для заземления		37501	см. поз. 21	шт.	2		
54	Пена монтажная огнестойкая для внутреннего применения, 740 мл	AF FORM RM	DF1201	см. поз. 21	шт.	8		
	IV. Спецификация ЗИП							
55	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	«Z-052»		см. поз. 1	шт.	19	0,1	
56	Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый	«Z-062»		см. поз. 1	шт.	1	0,1	
57	Извещатель пожарный ручной адресный	«Z-041»		см. поз. 1	шт.	2	0,1	
58	Извещатель пожарный тепловой максимальный	ИП 105-1-G "САУНА – 150 "		ООО ПКФ «ДУАЛТЕК»	шт.	1		
				Россия				

Примечание:
В случае окончания действия сертификата допускается замена на аналог, имеющий действующие сертификаты.

Окончание таблицы