Чердак

6 этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

4 A 138 Z-022 — 4 MP 136 — 4 OD 137 — 34 — KV — 52 — Сигнал "Пожар" на щит упр. лифтом

4 A 121 Z-021 — 4 A 122 Z-022 — 4 OD 123 — 4 OD 130 — 4 A 131 Z-021 — 4 A 132 Z-022 — 4 MP 133 — 4 A 134 Z-022 — 4 OD 135

47 — сигнал "Пожар" (пом. Оператора сотовой связи №1)

46 — сигнал "Пожар" (пом. Оператора сотовой связи №1)

49 — сигнал "Пожар" (пом. Оператора сотовой связи №2)

48 — сигнал "Пожар" (пом. Оператора сотовой связи №2)

34 — KV — 53 — Сигнал "Пожар" на щит упр. лифтом

4 OD 80 — 4 OD 81 — 4 MP 82 — 4 OD 83 — 4 A 84 Z-022 — 34 — KV — 54 — Сигнал "Пожар" на щит упр. лифтом

4 A 01 Z-023 — 4 OD 02 — 4 OD 72 — 4 A 73 Z-022 — 4 OD 74 — 4 OD 76 — 34 — KV — 36 — Откл. вентиляции при пожаре

Z-023 — 4 A 77 — 4 OD 78 — 4 MP 79 — 4 OD 85 — 4 OD 104 — 4 MP 105 — 4 MP 106 — 4 OD 107 — 4 OD 110

4 MP 120 — 4 A 119 Z-022 — 34 — KV — 37 — Откл. вентиляции при пожаре

4 A 117 Z-022 — 4 OD 116 — 34 — KV — 38 — Откл. вентиляции при пожаре

4 OD 115 — 4 A 114 Z-022 — 4 OD 113 — 34 — KV — 39 — Откл. вентиляции при пожаре

4 OD 112 — 4 A 111 Z-022 — 34 — KV — 40 — Откл. вентиляции при пожаре

KV — 30 — 19 — 31

3 A 96 Z-023 — 3 OD 97 — 3 OD 174 — 3 A 175 Z-023 — 3 MP 176 — 3 OD 177 — 3 MP 184 — 3 OD 183 — 3 OD 185 — 3 MP 195 — 3 OD 194 — 29 — 18 — KV

34 — 30 — К автомату ЩАВР — 13 — БП №3 — 28

3 A 01 Z-023 — 3 OD 02 — 3 OD 06 — 3 A 07 Z-021 — 3 A 08 Z-022 — 3 OD 09 — 3 OD 80 — 3 A 81 Z-023 — 3 MP 82 — 3 OD 83 — 3 MP 88 — 3 OD 87 — 3 OD 89 — 3 MP 95 — 3 OD 94 — 27 — 17

51 — сигнал "Пожар" (пом. 402)

50 — сигнал "Пожар" (пом. 402) — KV — 26

2 A 207 Z-023 — 2 OD 205 — 2 MP 206 — 2 OD 199 — 2 MP 198 — 2 OD 197 — 2 OD 190 — 2 MP 189 — 2 A 188 Z-023 — 2 OD 187 — 2 OD 167 — 2 A 166 Z-022 — 44 — сигнал «Пожар»

2 A 165 Z-022 — 43 — сигнал «Внимание»

2 A 164 Z-021 — 45 — сигнал «Неисправность» — АУПТ (пом. 332)

25 — 16 — KV — 33 — 26 — К автомату ЩАВР — 12 — БП №2 — 24

2 OD 97 — 2 OD 163

2 MP 96 — 2 OD 95 — 2 OD 86 — 2 MP 85 — 2 MP 84 — 2 OD 83 — 2 OD 78 — 2 HD 77 — 2 OD 76 — 2 MP 75 — 2 OD 74

2 A 01 Z-023 — 2 OD 02 — 2 OD 44 — 2 HD 45 — 2 HD 49 — 2 OD 50 — 2 OD 54 — 2 HD 55 — 2 HD 56 — 2 OD 57 — 2 OD 72 — 2 A 73 Z-023 — 23 — 15 — KV

1 A 27 Z-022 — 1 OD 26 — 1 OD 14 — 1 A 13 Z-023 — 1 MP 12 — 1 OD 11 — 1 MP 10 — 1 OD 09 — 1 OD 03 — 1 OD 02 — 1 OD 01 — 1 OD 144 — 1 OD 129 — 1 MP 128 — 1 OD 127 — 1 MP 126 — 1 OD 125

БП №1 — 22 — 32 — К автомату ЩАВР — 11

4/3 — 2 — 6 — 5 — 1 — Помещение КПП (пом. 113)

32 — KV — 41 — Открытие задвижки противопожарного водопровода

20 — 14 — KV

1 MP 116 — 1 OD 117 — 1 OD 120 — 1 MP 121 — 1 OD 122 — 1 MP 123 — 1 OD 124

1 OD 28 — 1 OD 67 — 1 MP 68 — 1 MP 69 — 1 OD 70 — 1 OD 71 — 1 A 72 Z-022 — 1 OD 73 — 1 OD 97 — 1 A 98 Z-022 — 1 OD 99 — 1 OD 102 — 1 A 103 Z-023 — 1 MP 104 — 1 OD 105 — 1 OD 115

42 — Сигнал "Пожар" на СКУД

32 — KV — 35 — Откл. вентиляции при пожаре

21

						2012-004-ПС	
						Объект: ФГУНПП "" по адресу:	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Разработал					11.2012		
Проверил					11.2012		
Н.контр.					11.2012	Схема структурная	
ГИП					11.2012		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.