

Кабельный журнал

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	Л/К 1, 5 этаж	Z-023 3 А 96	5 этаж	Звуковые оповещатели	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	2x2x1,0	130	Линия звукового оповещения	
19	Л/К 1, 6 этаж	Z-023 4 А 01	6 этаж, чердак	Звуковые оповещатели	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	2x2x1,0	290	Линия звукового оповещения	
20	Л/К 1, 1 этаж	БП №1 «СКАТ-2400»	Помещения 1 этажа	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	230	Линия светового оповещения	
21	КПП	Оповещатель «КОП-25»	КПП	Z-023 1 А 103	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль линии светового оповещения	
22	Л/К 1, 1 этаж	БП №1 «СКАТ-2400»	Помещения 2 этажа	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	135	Линия светового оповещения	
23	Коридор кухни	Оповещатель «КОП-25»	Коридор кухни	Z-023 2 А 73	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль линии светового оповещения	
24	Л/К 1, 3 этаж	БП №2 «СКАТ-2400»	Помещения 3 этажа	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	110	Линия светового оповещения	
25	Коридор 3 этажа	Оповещатель «КОП-25»	Коридор 3 этажа	Z-023 2 А 188	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль линии светового оповещения	
26	Л/К 1, 3 этаж	БП №2 «СКАТ-2400»	Помещения 4 этажа	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	115	Линия светового оповещения	
27	Коридор 4 этажа	Оповещатель «КОП-25»	Коридор 4 этажа	Z-023 3 А 81	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль линии светового оповещения	
28	Л/К 1, 5 этаж	БП №3 «СКАТ-2400И7» исп.5000	Помещения 5 этажа	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	110	Линия светового оповещения	
29	Коридор 5 этажа	Оповещатель «КОП-25»	Коридор 5 этажа	Z-023 3 А 175	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль линии светового оповещения	
30	Л/К 1, 5 этаж	БП №3 «СКАТ-2400И7» исп.5000	Помещения 6 этажа, чердак	Оповещатели «КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	160	Линия светового оповещения	
31	Чердак	Оповещатель «КОП-25»	Пом. 626	Z-023 4 А 77	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Контроль линии светового оповещения	
32	Л/К 1, 1 этаж	БП №1 «СКАТ-2400»	Помещения 1, 2 этажей	УК-ВК	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	150	Питание устройств 24В	
33	Л/К 1, 3 этаж	БП №2 «СКАТ-2400»	Помещения 3, 4 этажей	УК-ВК	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	20	Питание устройств 24В	
34	Л/К 1, 5 этаж	БП №3 «СКАТ-2400И7» исп.5000	Помещения 5, 6 этажей, чердак	УК-ВК	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	160	Питание устройств 24В	
35	пом.120	УК-ВК/05	пом.120	Щит вентиляции	ВВГнгFRLS	3x1,5	5	Цепь управления вентиляцией 220 В	
36-40	Коридор 6-ого этажа	УК-ВК/05	Коридор 6-ого этажа	Щит вентиляции	ВВГнгFRLS	3x1,5	25	Цепь управления вентиляцией 220 В	
41	пом.101, водомерный узел	УК-ВК/05	пом.101, водомерный узел	ЩУЗ	ВВГнгFRLS	3x1,5	5	Цепь управления эл. задвижкой 220 В	
42	КПП, 1 этаж	Z-022 1 А 72	КПП, 1 этаж	Контроллер СКУД	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» на СКУД	
43	Помещение 332	Z-022 2 А 165	Помещение 332	АУПТ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Внимание» на АУПТ пом. 332	
44	Помещение 332	Z-022 2 А 166	Помещение 332	АУПТ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» на АУПТ пом. 332	

Инв. № подл.	Дата и подпись	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Дата и подпись

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2012 - 004 - ПС.КЖ

Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Помещение 332	АУПТ	Помещение 332	Z-021 2 А 164	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Неисправность» от АУПТ пом. 332
46	Чердак	Z-022 4 А 122	пом. Оператора сотовой связи №1	Модуль АУПС	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Сигнал «Пожар» на локальную АУПС
47	пом. Оператора сотовой связи №1	Модуль АУПС	Чердак	Z-021 4 А 121	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Сигнал «Пожар» от локальной АУПС
48	Чердак	Z-022 4 А 132	пом. Оператора сотовой связи №2	Модуль АУПС	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» на локальную АУПС
49	пом. Оператора сотовой связи №2	Модуль АУПС	Чердак	Z-021 4 А 131	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» от локальной АУПС
50	Коридор 4 этажа	Z-022 3 А 08	Пом 402 (Отдел №1)	Модуль АУПС	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» на локальную АУПС
51	Пом 402 (Отдел №1)	Модуль АУПС	Коридор 4 этажа	Z-021 3 А 07	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Сигнал «Пожар» от локальной АУПС
52	Машинное отделение лифта	УК-ВК/05	Машинное отделение лифта	Щит управления	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Цепь управления лифтом
53	Машинное отделение лифта	УК-ВК/05	Машинное отделение лифта	Щит управления	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Цепь управления лифтом
54	Машинное отделение лифта	УК-ВК/05	Машинное отделение лифта	Щит управления	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Цепь управления лифтом