

Таблицы программирования шлейфов АУПС №№ 1, 2, 3, 4

1. Описание детекторных зон

Номер детекторной зоны	Наименование детекторной зоны	Автоматические извещатели	Извещатели ручные
1	Помещения 1 этажа (кроме пом. 120)	1 ОД 01...1 ОД 09, 1 ОД 11, 1 ОД 14...1 ОД 26, 1 ОД 28...1 ОД 67, 1 ОД 70...1 ОД 71, 1 ОД 73...1 ОД 93, 1 ОД 99...1 ОД 102, 1 ОД 105...1 ОД 115, 1 ОД 117...1 ОД 120, 1 ОД 122, 1 ОД 124, 1 ОД 125, 1 ОД 127, 1 ОД 129...1 ОД 144	1 МР 10, 1 МР 12, 1 МР 68, 1 МР 69, 1 МР 104, 1 МР 116, 1 МР 121, 1 МР 123, 1 МР 126, 1 МР 128
2	Помещение 120	1 ОД 94...1 ОД 97	
3	Помещения 2 этажа	2 ОД 02...2 ОД 44, 2 ОД 45...2 ОД 49, 2 ОД 50...2 ОД 54, 2 ОД 55...2 ОД 56, 2 ОД 57...2 ОД 72, 2 ОД 74, 2 ОД 76, 2 ОД 77, 2 ОД 78...2 ОД 83, 2 ОД 86...2 ОД 95	2 МР 75, 2 МР 84, 2 МР 85, 2 МР 96
4	Помещения 3 этажа (кроме пом. 332)	2 ОД 97...2 ОД 163, 2 ОД 172...2 ОД 187, 2 ОД 190...2 ОД 197, 2 ОД 199...2 ОД 205,	2 МР 189, 2 МР 198, 2 МР 206
5	Помещение 332	2 ОД 167...2 ОД 171	
6	Помещения 4 этажа	3 ОД 02...3 ОД 06, 3 ОД 09...3 ОД 80, 3 ОД 83...3 ОД 87, 3 ОД 89...3 ОД 94	3 МР 82, 3 МР 88, 3 МР 95
7	Помещения 5 этажа	3 ОД 97...3 ОД 174, 3 ОД 177...3 ОД 183, 3 ОД 185...3 ОД 194	3 МР 176, 3 МР 184, 3 МР 195
8	Помещения 6 этажа (кроме пом. 604, 605, 606, 607, 608, 609)	4 ОД 02...4 ОД 12, 4 ОД 15, 4 ОД 16, 4 ОД 20, 4 ОД 25... 4 ОД 72, 4 ОД 74...4 ОД 76, 4 ОД 78, 4 ОД 85...4 ОД 104, 4 ОД 107, 4 ОД 115, 4 ОД 116	4 МР 79, 4 МР 105, 4 МР 106, 4 МР 120
9	Помещения 604, 605, 606, 607, 608, 609	4 ОД 13, 4 ОД 14, 4 ОД 17...4 ОД 19, 4 ОД 21...4 ОД 24, 4 ОД 112, 4 ОД 113 4 ОД 108...4 ОД 110,	
10	Помещения чердака	4 ОД 80, 4 ОД 81, 4 ОД 83, 4 ОД 123...4 ОД 130, 4 ОД 135, 4 ОД 137	4 МР 82, 4 МР 133, 4 МР 136

Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	7	Помещения 5 этажа					3 ОД 97...3 ОД 174, 3 ОД 177...3 ОД 183, 3 ОД 185...3 ОД 194					3 МР 176, 3 МР 184, 3 МР 195									
					8	Помещения 6 этажа (кроме пом. 604, 605, 606, 607, 608, 609)					4 ОД 02...4 ОД 12, 4 ОД 15, 4 ОД 16, 4 ОД 20, 4 ОД 25... 4 ОД 72, 4 ОД 74...4 ОД 76, 4 ОД 78, 4 ОД 85...4 ОД 104, 4 ОД 107, 4 ОД 115, 4 ОД 116					4 МР 79, 4 МР 105, 4 МР 106, 4 МР 120									
					9	Помещения 604, 605, 606, 607, 608, 609					4 ОД 13, 4 ОД 14, 4 ОД 17...4 ОД 19, 4 ОД 21...4 ОД 24, 4 ОД 112, 4 ОД 113 4 ОД 108...4 ОД 110,														
					10	Помещения чердака					4 ОД 80, 4 ОД 81, 4 ОД 83, 4 ОД 123...4 ОД 130, 4 ОД 135, 4 ОД 137					4 МР 82, 4 МР 133, 4 МР 136									
2012 - 004 - ПС.Т2																									
Объект: ФГУНПП " " по адресу:																									
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата															
Разраб.										11.12		Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)								Стадия		Лист		Листов	
Проверил										11.12										Р		1		3	
Н.контр.										11.12															
												Таблицы программирования													
ГИП										11.12															

2. Описание алгоритма работы исполнительных адресных устройств

Адрес	Модуль	Зона	Сигнал	Описание	Примечание
1 А 27	Z-022	1 - 10	Пожар	Открытие эл. задвижки противопожарного водопровода	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного
1 А 72	Z-022	1 - 10	Пожар	Разблокировка турникета СКУД	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного
1 А 98	Z-022	2	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного
2 А 164	Z-021	5	Неисправность	Передача сигнала «Неисправность» на АУПС	При неисправности установки АУПТ
2 А 165	Z-022	5	Внимание	Передача сигнала «Внимание» на АУПТ	При срабатывании 1-го дымового извещателя
2 А 166	Z-022	5	Пожар	Передача сигнала «Пожар» на АУПТ	При срабатывании 2-х дымовых извещателей
3 А 08	Z-022	1 - 10	Пожар	Передача сигнала «Пожар» на АУПС Отдела №1	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного на АУПС Отдела №1
4 А 73	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 84	Z-022	1 - 10	Пожар	Опуск лифта на 1 этаж и разблокировка дверей	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного
4 А 111	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 114	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 117	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 118	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 119	Z-022	8 - 9	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дым. извещателя или 1-го ручного
4 А 122	Z-022	1 - 10	Пожар	Передача сигнала «Пожар» на АУПС	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного на АУПС
4 А 132	Z-022	1 - 10	Пожар	Передача сигнала «Пожар» на АУПС	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного на АУПС
4 А 134	Z-022	1 - 10	Пожар	Опуск лифта на 1 этаж и разблокировка дверей	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного
4 А 138	Z-022	1 - 10	Пожар	Опуск лифта на 1 этаж и разблокировка дверей	При срабатывании 1-го дым. (теплового) извещателя или 1-го ручного

* Модули Z-023 с адресами 1 А 103, 2 А 73, 2 А 188, 3 А 81, 3 А 175, 4 А 77, должны иметь описатель «Световое оповещение»

* Модуль Z-021 с адресом 3 А 07 должен иметь описатель «Пожар в пом. Отдела №1»

* Модуль Z-021 с адресом 4 А 121 должен иметь описатель «Пожар в пом. Оператора сотовой связи №1»

* Модуль Z-021 с адресом 4 А 131 должен иметь описатель «Пожар в пом. Оператора сотовой связи №2»

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2012 - 004 - ПС.Т2	Лист
							2

10/10

<i>Зона оповещения</i>	<i>Наименование зоны оповещения</i>	<i>Модули Z-023</i>
<i>1</i>	<i>Здание ФГУНПП "Геологоразведка"</i>	<i>1 А 13, 2 А 01, 2 А 207, 3 А 01, 3 А 96, 4 А 01</i>

4. Описание алгоритма работы адресных оповещателей

<i>Зона оповещения</i>	<i>Зона детектирования</i>	<i>Описание</i>
<i>1</i>	<i>1 – 10</i>	<i>Включение звукового оповещения</i>

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div> <div>2012 - 004 - ПС.Т2</div> <div>Лист</div> <div>3</div> </div>