

Ведомость кабелей								
№ кабеля / провода	Трасса				Характеристики кабеля/провода			Назначение
	От прибора/устройства		До прибора/устройства					
	Место расположения	Наименование	Место расположения	Наименование	Марка	Число жил, сечение	Длина, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Станция Z-101	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Станция Z-101	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	1080	Адресный кольцевой шлейф 1
2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Станция Z-101	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Станция Z-101	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	1390	Адресный кольцевой шлейф 2
3	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Контроллер Z-102	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Контроллер Z-102	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	1300	Адресный кольцевой шлейф 3
4	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Контроллер Z-102	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Контроллер Z-102	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,5	680	Адресный кольцевой шлейф 4
5	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 34) 1 этаж	PK 1.3 —PK 1.8, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	110	Звуковое оповещение. 1 этаж
6	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 2) Цокольный этаж	PK 0.1 —PK 0.6, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	130	Звуковое оповещение. Цокольный этаж
7	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 30) 2 этаж	PK 2.1 —PK 2.5, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	100	Звуковое оповещение. 2 этаж
8	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 34) 3 этаж	PK 3.1 —PK 3.5, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	110	Звуковое оповещение. 3 этаж
9	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 36) 4 этаж	PK 4.1 —PK 4.5, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	120	Звуковое оповещение. 4 этаж
10	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Зал актовый (Пом. 25) 5 этаж	PK 5.1 —PK 5.7, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	170	Звуковое оповещение. 5 этаж
11	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	Коридор (Пом. 8) 6 этаж	PK 6.1 —PK 6.4, УК-БК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	130	Звуковое оповещение. 6 этаж
12	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	PK 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
13	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	PK 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
14	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	PK 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В

Инв. № подл	Дата и подпись	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Дата и подпись

						XXXX-XXX-XX-ПС.КЖ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	3
Н.контроль									
ГИП						Кабельный журнал			

Инв. № подл

Дата и подпись

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Дата и подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
16	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
17	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
18	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
19	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	БП №1 «СКАТ-2400»	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
20	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Типография (Пом 1) Цокольный этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	140	Линия светового оповещения. Цокольный этаж
21	Типография (Пом 1) Цокольный этаж	«КОП-25»	Типография (Пом 1) Цокольный этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. Цокольный этаж
22	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Коридор (Пом. 34) 1 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	115	Линия светового оповещения. 1 этаж
23	Коридор (Пом. 34) 1 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 34) 1 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 1 этаж
24	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Коридор (Пом. 30) 2 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	95	Линия светового оповещения. 2 этаж
25	Коридор (Пом. 30) 2 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 30) 2 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 2 этаж
26	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Коридор (Пом. 34) 3 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	105	Линия светового оповещения. 3 этаж
27	Коридор (Пом. 34) 3 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 34) 3 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 3 этаж
28	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Коридор (Пом. 36) 4 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	115	Линия светового оповещения. 4 этаж
29	Коридор (Пом. 36) 4 этаж	«КОП-25»	Коридор (Пом. 36) 4 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 4 этаж
30	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Кладовая (Пом. 27) 5 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	135	Линия светового оповещения. 5 этаж
31	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	«КОП-25»	Кладовая (Пом. 27) 5 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 5 этаж
32	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	Кабинет (Пом. 26) 6 этаж	«КОП-25»	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	145	Линия светового оповещения. 6 этаж
33	Кабинет (Пом. 26) 6 этаж	«КОП-25»	Кабинет (Пом. 26) 6 этаж	Z-023	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Контроль питания. 6 этаж
34	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	БП №2 «СКАТ-2400»	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.1	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	5	Питание 24В
						XXXX-XXX-XX-ПС.КЖ		Лист
								2
						Изм.	Кол.уч.	Лист
						№ док.	Подпись	Дата

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл.	35	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Z-101, Z-102	Помещение 10 1 этаж	АРМ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	2x2x1,0	20	Интерфейс Z-Net	
	36...40	Резерв								
	41	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Станция Z-101	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220 В	
	42	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Контроллер Z-102	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220В	
	43	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	БП №1 «СКАТ-2400»	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220В	
	44	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	БП №2 «СКАТ-2400»	ВВГнг-FRLS	3x1,5	10	Питание 220В	
	45	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	Комната охраны (Пом. 10) 1 этаж	Источник бесперебой- ного питания (UPS)	ВВГнг-FRLS	3x1,5	20	Питание 220В	
	46	Электрощитовая (Пом. 21) Цокольный этаж	ШАВР	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	Щит распределительный (ЩР)	ВВГнг-FRLS	3x2,5	60	Питание 220В	
	47...50	Резерв								
	51	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Отдел. Машинное (Пом. 17) 6 этаж	Z-022, УК-ВК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	100	Питание 24В	
	52	Отдел. Машинное (Пом. 17) 6 этаж	УК-ВК/05	Отдел. Машинное (Пом. 17) 6 этаж	Шкаф управления лифтом	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	20	Управление лифтом	
	53	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Венткамера (Пом. 15) Цокольный этаж	Z-022, УК-ВК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	30	Питание 24В	
	54	Венткамера (Пом. 15) Цокольный этаж	УК-ВК/05	Венткамера (Пом. 15) Цокольный этаж	ЩВ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление вентиляцией	
	55	Комната охраны (Пом. 9) 1 этаж	РК 1.2	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022, УК-ВК/05	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	70	Питание 24В	
	56	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	УК-ВК/05	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩВ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление вентиляцией	
57	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
58	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
59	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
60	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
61	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
62	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
63	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	Z-022	Венткамера (Пом. 23) Цокольный этаж	ЩУ	FireKab JE-H(St) H...Bd FE180	1x2x1,0	10	Управление ОЗК. Управление системой дымоудаления.		
Взам. инв. №	Дата и подпись									
Инв. № подл.	Дата и подпись									
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	
										Дата
					XXXX-XXX-XX-ПС.КЖ					Лист
										3