
















ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

Условия обозначенные государственным стандартом

-  - ПТКУП «Росга-25L-1», модификация «13»
 -  - Модуль ввода адресный "Z-021"
 -  - Релевный модуль вывода адресный "Z-022"
 -  - пульт дистанционного пуска ПДУП
 -  - устройство контроля целей пуска
 -  - сигнализатор положения унитарных "ПУ"
 -  - отоведатель сгенерированной "А3-УХОДИ"
 -  - отоведатель сгенерированной "А3-НЕ ВХОДИ"
 -  - отоведатель сгенерированной "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"
 -  - уведомитель машиниста о состоянии МО 102-6
 -  - модуль внешнего звукового оповещения МОПТ 60-100-36
 -  - электроконтактный манометр
 -  - кабельные проводники
 -  - трубы звукового оповещения
 -  - трубы звукового оповещения за пределами периметра и подальше от периметра

Инв.№ подл.	Подп.и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дудл.	Подп.и дата

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
10	Процедурная	114,8	
11	Кабинет временного пребывания больных	8,72	
12	Серверная	32,20	B3
13	Помещение уборочного инвентаря	4,05	B4
14	Коридор	56,46	

							шифр: 125-ПР-10-ПТ.С7		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата				
Разработчик					01.2011				
Проверил					01.2011				
Утвердил					01.2011		Схема расположения оборудования и кабельных проводов		
Серверная (пом. 12) АУПТ							Страница	Лист	Листов
							11	8	