Условные обозначения не установленные государственными стандартами

Оборудование системы пожарной сигнализации

- Панель пожарной сигнализации «Z-101»/ «Z-102»
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «Z-052», установленный в основном объеме
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «Z-052», установленный за подвесным потолком
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «Z-052», установленный под фальшполом
- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый «Z-061»
- Извещатель пожарный ручной адресный «Z-041»
- Z-021 — Модуль ввода адресный «Z-021»
- Z-022 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»
- Z-023 — Модуль управления и контроля «Z-023»
- + − — Источник бесперебойного питания

Оборудование системы пожаротушения

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Роса-2SL-м»
- БККП — Блок контроля и коммутации цепей пуска
- УКЦП — Устройство контроля цепей пуска
- ПДП — Пульт дистанционного пуска
- МБ — Модуль базовый
- Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-12»
- * Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-7»
- Б — Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН-8Н»
- ТРВ — Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант»
- Оповещатель светозвуковой «ПОРОШОК-УХОДИ»
- Оповещатель световой «ПОРОШОК-НЕ ВХОДИ»
- * Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»
- Извещатель магнитоконтактный «ИО 102-6»
- 2 — Извещатель магнитоконтактный «МК-247-С»

Оборудование системы оповещения

- Прибор управления оповещателями «PS-6E»/«PS-8E»
- Z-022 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»
- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «МАЯК-12-КП» (звуковой режим)
- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «МАЯК-12-КП» (светозвуковой режим)
- Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» КОП-25

Оборудование для управления дымоудалением

- Z-022 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»
- Z-023 — Модуль управления и контроля «Z-023»
- Извещатель пожарный ручной адресный «Z-041» «Открытие КДУ»

Оборудование для отключения вентиляции и кондиционирования

- Z-022 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»

Оборудование включения пожарного водопровода

- Z-026 — Релейный модуль вывода адресный «Z-026»
- Извещатель пожарный ручной адресный «Z-041» «Включение пожарного водопровода»

Оборудование отключения котельной установки

- Z-022 — Релейный модуль вывода адресный «Z-022»

Кабельные проводки

- Пожарная сигнализация
- Пожаротушение
- Оповещение

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	шифр: 125-ПР-10-ПТ.С7			
Разработал					01.2011	Условные обозначения не установленные государственными стандартами	Стадия	Лист	Листов
Проверил					01.2011		П	1	16
						Схемы расположения оборудования и кабельных проводок			
Утвердил					01.2011				

Подп.и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл.